



LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° T 04082 / 60041161

Performance « SATI »

Délivrée à:
Delivered to:

KAUFEL S.A.
Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

KAUFEL SA (2013BA)
Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Produit:
Product:

BAES UTILISABLE POUR L'EVACUATION OU POUR L'AMBIANCE A INCANDESCENCE

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

KAUFEL

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

DUO ET 3000 A

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP55 - IK08 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50
Flux lumineux : 1800 lm

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs :
- Ni-Cd (2x20) x (2x12 V) / 2x8 Ah SANYO RC 4000D20AB
- Ni-Cd (2x20) x (2x12 V) / 2x8 Ah SAFT 10S 2PVTDL 70
Lampes de secours : halogènes 2 x 12 V - 55W - H3 1255
Lampes témoins : 4 Leds blanches NICHIA
(Ajout de nouveaux accumulateurs)

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2005, NF EN 60598-2-22:2003, NF C 71-800:2000,
NF C 71-801:2000, NF C 71-820:1999

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapports d'essais LCIE n° 60041161-541246 A/B/C - 60026536-521360
A/B/C

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° T 04082 / 60026536 du 2004.10.04

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2006-01-16

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité : Néant
Limit expired date : Nil

Michel BRENON
Responsable de la certification
Certification manager

