



LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° T 06023 /
60046034A

Délivrée à : **KAUFEL S.A.**
Delivered to: Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Site de fabrication : **KAUFEL SA** (2013BA)
Factory : Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Produit : **BAES UTILISABLE POUR L'EVACUATION OU POUR L'AMBIANCE A**
Product: **INCANDESCENCE**

Marque commerciale (s'il y a lieu): **KAUFEL**
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence: **DUO 3000**
Model, type, reference:

Caractéristiques nominales et principales: **Classe I - IP21 - IK08 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50**
Rating and principal characteristics: **Flux lumineux : 1730 lm**

Informations complémentaires: **Accumulateurs :**
Additional informations: **- Ni-Cd (2x20) x (2x12 V) / 2x8 Ah SANYO RC 4000D20AB**
- Ni-Cd (2x20) x (2x12 V) / 2x8 Ah SAFT 10S 2PVTDL 70
Lampes de secours : halogènes 2 x 12 V - 55W - H3 1255
Lampes témoins : 4 Leds blanches NICHIA
(extension du modèle DUO ET 3000 COM (T 04084/60041161 - changement d'enveloppe)

Le produit est conforme à: **NF EN 60598-1:2005**
The product is in conformity with: **NF EN 60598-2-22:2003**
NF C 71-800:2000

Documents pris en compte: **Rapports d'essais LCIE n° 60046034-546008A/B - 60041161-541246A/**
Relevant documents: **B**

Annule et remplace (s'il y a lieu): **/**
Cancels and replaces (if necessary):

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2006-07-17


Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité : **Néant**
Limit expired date : **Nil**

Michel BRENON
Responsable de la certification
Certification manager

Rémi HANOT

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE 33, av du Général Leclerc
Laboratoire Central BP 8
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 50
Fax : +33 1 40 95 86 50
contact@lcie.fr
www.lcie.fr