



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: T 06036 / 630275

Délivrée à :
Delivered to: **D.T.S.**
19-21, avenue Henri Beaudalet, B. P. n°27 - 7783 1 OZOIR CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory: **D.T.S.** (2046BA)
19-21, avenue Henri Beaudalet B. P. n°27 Z.I. Pa rc d'Activités de la Gare - 77931 OZOIR CEDEX - FRANCE

Produit :
Product: **BAES D'EVACUATION A FLUORESCENCE NP**
BAES OF EVACUATION WITH FLUORESCENCE NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any): **DTS**

Modèle, type, référence :
Model, type, reference: XEL 80 AI-C

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics: Classe I - IP66 - IK08 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50
Flux lumineux : 70 lm à 1h

Informations complémentaires :
Additional information: Accumulateurs :
- Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,5 Ah - SAFT VTCS 1500
- Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,5 Ah - SANYO ou PANASONIC 3KR-SCH
Lampes de secours : 1 tube 6 W BI
Veille : 2 Leds
Mise à jour normative suite à l'évolution des normes

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with: NF EN 60598-1:2009+A11:2009
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999

Documents pris en compte :
Relevant documents: LCIE N°60043523-543612A et B - 60041987-541931A - 60029361-527238A - 43256020/C - 35685020A

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancel and replaces (if necessary): Licence n°T 06036 / 60043523 du 2006-08-29

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2012-12-05

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

