



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



Performance « SATI »

LCIE N°: T 07158 / 632582

# LICENCE

Délivrée à :  
*Delivered to:*

**KAUFEL S.A.**  
Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**2013BA**

**2058BA**

Produit :  
*Product:*

BAES UTILISABLE POUR L'EVACUATION OU POUR L'AMBIANCE A  
FLUORESCENCE NP  
BAES FOR EVACUATION OR FOR ATMOSPHERE WITH  
FLUORESCENCE NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

**KAUFEL**

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

VEF 400F A- b

Caractéristiques nominales et principales :  
*Rating and principal characteristics:*

Classe II - IP65 - IK07 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50  
Flux lumineux : 400 lm à 1h

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

Accumulateurs : Ni-Cd 4 x 1,2 V / 3,7 Ah - SAFT 4 VTD LC  
Ni-Cd 4 x 1,2 V / 4 Ah - SAFT 4 VNT DH U  
Lampes de secours : 1 tube 8W Réf : 735 003  
Ajout d'un site de fabrication

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF EN 60598-1:2009+A11:2009  
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008  
NF C 71-801:2000  
NF C 71-800:2000  
NF C 71-820:1999

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

LCIE n°60025599-520164 - 60025599-520165 - 3825002 0/A2 -  
76962-565534A et B - LCIE n°113440-625606 C/D

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

Licence n°T 07158 / 625609 du 2012-06-15

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2012-11-15

**Didier BOURGES**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

Date de fin de validité -  
*Limit expired date:*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

LCIE 33, av du Général Leclerc  
Laboratoire Central BP 8  
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 60  
Fax : +33 1 40 95 86 56  
contact@lcie.fr  
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 15 745 984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174  
33 Av. du Cal Leclerc  
FONTENAY-aux-ROSES  
F-92260  
RCS Nanterre B 408 363 174

